

Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu oy
Eerikkäläntie 26
80260 JOENSUU
Y-tunnus 1081804-1

TYÖSELOSTUS
25.05.2007

TYÖKOHDDE: Kotilahden sairaalan väestönsuoja / varastotilojen homesaneeraus ja desinfiointi.

Katselmus kohteessa, tutustuttu raportteihin. Tehty toimenpidesuunnitelma homesaneeraustyöstä, hyväksyntä Riitta Riihelältä.

(Itä-Suomen Ilmastointipalvelu puhdistanut ja desinfioinut alakerran iv-kanavat).

Tämän jälkeen tehty osastointimuovitus, teipattu ovet ja tulpattu kanavat. Tilat alipaineistettu Hepa-suodattimilla varustetulla alipaineistajalla. Poistettu mekaanisesti hilseilevä maali ja tehty karkeapuhdistus tiloihin. Tehty homeitiöiden tuhoamiseksi kaikille pinnoille ja huoneilmaan Maxox PF aerosol kuivasavukäsittely sekä Odox / Penetrox märkäsumukäsittely ilma / ryömintätilakuilun pintoihin ja ilmatilaan. Seinä ja laipiopinnat käsitelty tummentumien poistamiseksi homepesuliuksella harjaten, lopuksi pesty painehuuhtelulaitteella. Lattiapinnat käsitelty homepesuliuksella ja pesty telaharjakoneella. Väestönsuojan välineistö, iv-koneet, hyllyrakenteet + irtaimisto desinfioitu Odox / Penetrox-märkäsumukäsittelyllä. Homesiiivouksessa käytetty nihkeäpyyhinnässä Sitrox desinfiointiainetta.